



<< Logo aziendale >>

Manuale e documenti

Manuali ed elenchi

Documenti per la sicurezza

Procedure

Modulistica

Registro dei controlli interni antincendio

MOD_GS-447_3

1- Autorizzazioni, approvazioni e presa visione

Responsabile della tenuta del presente registro

I controlli periodici sono affidati al personale tecnico specializzato della ditta

Per presa visione

RSPP

Firma

Per presa visione Responsabile

Emergenze

Firma

Per presa visione

Il Datore di Lavoro

Firma

Timbro e firma

Ditta di manutenzione

2- Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione.

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi etc.

Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

USCITE DI SICUREZZA



1. L'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su sfondo verde)
2. L'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento
3. Verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili.

MANIGLIONI ANTIPANICO



1. Controllare l'integrità del dispositivo in tutte le sue parti
2. Verificare la facilità di funzionamento e l'eventuale necessità di lubrificazione
3. Sostituire in caso di rottura del dispositivo, sostituzione della porta, modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo, o entro 16/02/2011, se il dispositivo è privo della certificazione di conformità.

LUCI DI EMERGENZA



1. Verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada
2. Verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA



1. Verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante
2. Il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile
3. Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico ascensori)
4. Verificarne l'effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando l'interruzione dell'alimentazione elettrica.



<< Logo aziendale >>

Manuale e documenti

Manuali ed elenchi

Documenti per la sicurezza

Procedure

Modulistica

Registro dei controlli interni antincendio

MOD_GS-447_3

11 - REGISTRO : Controllo dei Manigioni Antipanico

Periodicità dei controlli

| Data | Natura del controllo (*) | Esito del controllo | Irregolarità riscontrate | Provvedimenti adottati | Controllore | Firma |
|------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(*) = Periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura etc.,

Corredare sempre il registro con la planimetria della dislocazione dei manigioni antipanico

12 - REGISTRO : Controllo delle Luci di Emergenza

Periodicità dei controlli

| Data | Natura del controllo (*) | Esito del controllo | Irregolarità riscontrate | Provvedimenti adottati | Controllore | Firma |
|------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(*) = Periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura etc.,

Corredare sempre il registro con la planimetria della dislocazione delle luci di emergenza