



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

MONITORAGGIO CONFORMITÀ LEGALE

MOD-910-B

Monitoraggio conformità legale

Eseguito da HSE:

Data di controllo: xx/xx/xxxx

Requisito	C	NC	NA	Note
Impianti termici				
Denuncia di installazione dell'impianto ex. art. 284 T.U.				
Libretto di impianto (< 35 kW) o di centrale (> 35 kW) e compilato secondo i modelli del DM 17/03/03				
Il controllo del rendimento di combustione è stato eseguito con strumento tarato e calcolato come media di tre misurazioni secondo la UNI 10389?				
Manutenzione annuale dell'impianto e verifiche dei parametri di combustione ogni 2 anni se > 35 kW due volte/anno se > 350 kW - 1 volta/anno negli altri casi				
Impianti elettrici				
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico				



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

MONITORAGGIO CONFORMITÀ LEGALE

MOD-910-B

Requisito	C	NC	NA	Note
Denuncia dell'impianto di messa a terra, con comunicazione a ARPA o ASL o organismo notificato				
Verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo ogni 2 anni (se attività soggetta a CPI) altrimenti ogni 5 anni				
Concessione edilizie ed agibilità				
Disponibilità concessioni edilizie per edifici costruiti e/ o modificati				
Disponibilità certificato di agibilità / abitabilità				
Rischio incendio				
Effettuata valutazione rischio incendio				
Presenza attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi				
Validità del CPI (scadenza, introduzione di nuove attività, modifica delle strutture o degli impianti)				
Realizzate e/o mantenute le condizioni ed i presidi di sicurezza previsti dal piano approvato dai VV.F.				