

9 Pericoli legati a infrastrutture, impianti e materiali del luogo di lavoro

N°	INFRASTRUTTURE, IMPIANTI, MATERIALI	PERICOLI ASSOCIATI	RISCHI
1	<p>Infrastruttura</p> <p>Uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilità e solidità - Limiti dimensionali - Pavimenti - Pareti - Finestre - Lucernai - Vie di circolazione - Zone di pericolo - Pavimenti e passaggi - Vie ed uscite di emergenza - Porte e portoni - Microclima - Temperatura e umidità dei locali - Illuminazione naturale ed artificiale - Locali di riposo e refezione - Servizi igienici ed assistenziali - Scale e ascensore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensità dell'illuminazione naturale e artificiale. - Guasto o malfunzionamento dei servizi igienici - Livello di pulizia dei locali ad uso comune e dei servizi igienici. - Parti sporgenti e/o spigolose. - Microclima. - Presenza di campi elettromagnetici. - Percorso della pavimentazione indoor e outdoor - Ostruzione delle vie di esodo - Utilizzo di scale e ascensore. - Proliferazione di microrganismi (batteri e muffe); - Contaminazione batterica delle terminali (rubinetti, docce e carico cassette). 	<p><u>DISTURBI AGLI OCCHI E ALLA VISTA</u></p> <p>RISCHIO MEDIO</p> <p><u>SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO</u></p> <p>RISCHIO MEDIO</p> <p><u>URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p><u>DISTURBI DA MICROCLIMA</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p><u>ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p><u>ALLAGAMENTO</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p> <p><u>BIOLOGICO</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p>
2	<p>Impianto elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contatti elettrici diretti - Contatti elettrici indiretti - Impiego dei dispositivi elettrici ed elettronici d'ufficio (PC, stampante, lampada etc. - Impiego di altri dispositivi elettrici ed elettronici (frigorifero, forno a microonde etc.) - Mancata manutenzione dell'impianto - Cortocircuito - Sovraccarico - Arco elettrico. 	<p><u>ELETTROCUZIONE</u></p> <p>RISCHIO MEDIO</p> <p><u>INCENDIO</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p>

10 Pericoli legati ai cambiamenti e/o alle modifiche del sistema

N°	CAMBIAMENTI	PERICOLI ASSOCIATI	RISCHI
1	<p>Cambiamenti organizzativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti incrementali - Cambiamenti radicali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rifiuto, negazione, resistenza a modificare mansioni, ruoli, responsabilità ed autorità - Frequenza ed incertezze relative al cambiamento. 	<p><u>DISTURBI DA STRESS LAVORO CORRELATO</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p>
2	<p>Cambiamenti relativi alle attività di lavoro di ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio postazione - Sostituzione Hardware PC - Introduzione o sostituzione software esistente. 	<ul style="list-style-type: none"> - difficoltà di adattamento - Difficoltà di apprendimento. 	
N°	MODIFICHE	PERICOLI ASSOCIATI	RISCHI
1	<p>Politica, obiettivi e pianificazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incomprensione - Non condivisione. 	<p><u>DISTURBI DA STRESS LAVORO CORRELATO</u></p> <p>RISCHIO BASSO</p>
2	<p>Procedure e istruzioni operative</p>		
3	<p>Modulistica</p>		
4	<p>Tipologia di supporto</p>		